



Akkreditierte Prüfstelle gemäß BMwA GZ 92714/589-IX/2/97

Firma
PVT Austria Photovoltaik Technik GmbH.

Zlaberner Strasse 500
A-2135 Neudorf /Staatz

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unser Zeichen
Lö/Ko 04/11

Sachbearbeiter
Ing.T.Lörnitzo

Datum
2004-02-19

Betreff: Überprüfung der Schutzklasse II und der möglichen
Schutzart an einem Solarmodul der Serie PVT-200A.-.
Antrag Nr.: **TGM-VA EE 29539**

Auftragsgemäß haben wir an einem von Ihnen gelieferten Solarmodul PVT-200AE-B, stellvertretend für die Typen PVT-200A.-., PVT-205A.-., PVT-210A.-., PVT-215A.-., eine Überprüfung der Schutzklasse II (ÖVE/ÖNORM E 2750: 1999-04-01 Pkt. 4.1.3(1) und der möglichen Schutzart (ÖVE/ÖNORM EN 60529+A1: 2000-10-01) durchgeführt.

Ergebnis:

Die Solarmodulreihe PVT-200A.-. mit den Typen PVT-200A.-., PVT-205A.-., PVT-210A.-., PVT-215A.-. entsprechen der **Schutzklasse II** gemäß ÖVE/ÖNORM E 2750: 1999-04-01 Pkt. 4.1.3(1) und der **Schutzart IP 54** gemäß ÖVE/ÖNORM EN 60529+A1: 2000-10-01.

Die aufgelaufenen Kosten gemäß beiliegender Vorschreibung ersuchen wir auf unser Konto zu überweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Karl Reischer
Direktor



Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. W. Nitsche
Leiter

